

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям за 2019 год

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Ед. изм.	Информация
1	2	3	4
1	Показатель аварийности на канализационных сетях	ед. на км	0,000
2	Количество засоров на самотечных сетях	ед. на км	0,062
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:	ед.	5 254
3.1	взвешенные вещества	ед.	1 260
3.2	БПК5	ед.	1 260
3.3	аммоний-ион	ед.	1 260
3.4	нитрит-анион	ед.	0
3.5	фосфаты (по Р)	ед.	4
3.6	нефтепродукты	ед.	1 260
3.7	микробиология	ед.	210
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:	ед.	1 009
4.1	взвешенные вещества	ед.	110
4.2	БПК5	ед.	449
4.3	аммоний-ион	ед.	57
4.4	нитрит-анион	ед.	0
4.5	фосфаты (по Р)	ед.	0
4.6	нефтепродукты	ед.	272
4.7	микробиология	ед.	121
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	1,14
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	30,00
7	О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, в том числе:	х	х
7.1	о фактических значениях показателей технико- экономического состояния централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, включая значения показателей физического износа	х	Износ сетей водоотведения поверхностного стока – 42,95%
8	О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды)	х	СанПин 2.1.5.980-00
9	О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций	х	Доля сточных вод очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод пропущенных через очистные сооружения – 56%

